

Układ pracy sieci zasilającej:
TN–S 230/400V 50Hz

Układ pracy instalacji:
IT 230V 50Hz
TN–S 230/400V 50Hz
IT 230V DC

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
KONTROLA STANU IZOLACJI

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i zestawieniem materiałów oraz PW instalacji elektrycznych pt. "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń (...) Pomieszczenia Magazynu Działu Farmacji" z czerwca 2013r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW DOKUMENTACJI

Nr seryjny AutoCAD 2009: 349-49894213

Pracownia usług budowlanych i projektowych
arch. mgr inż. Magdalena Sczyrba
47-400 Racibórz ul. Warszawska 26
tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040

Temat opracowania:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych

Inwestor:
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2

Autorzy projektu: nr. upr.: podpis
projektant:
inż. Mariusz Strojny SLK/0956/PWOE/I

Tytuł rysunku:
PLAN ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Faza: **PW**
Branża: **INST. ELEKTRYCZNE**
Skala: **1:100**
Nr rys.: **I-2**

sprawdzający:
mgr inż. Andrzej Nessmann 732/01