


## Legenda

- Kanał wentylacyjny nawiewny
- Kanał wentylacyjny wywiewny
- instalacje zmienione
- Kanał wentylacyjny nawiewny - pion
- Kanał wentylacyjny wywiewny - pion
- Klapa ppoż EIS 120
- Przeciwpożarowy zawór odcinający
- Kratka przepływowa w drzwiach
- Wentylator kanałowy
- Przepustnica kanałowa
- Króciec elastyczny
- Anemostat nawiewny/ilość powietrza (Vw=50 m³/h)
- Anemostat wywiewny/ilość powietrza (Vw=225 m³/h)
- Tłumik akustyczny
- Zakres opracownia
- Jednostka klimatyzacyjna typu Split

**Lista zmian dla projektu went-klim CLO – REWIZJA A**

1. zmiana wydatku ze 100m3/h na 40m3/h
2. dodatkowa kratka przepływowa
3. kratka przepływowa do usunięcia
4. dodatkowa klapa zwrotna
5. wywiewnik należy zaślepić
6. zmiana wydatku z 50m3/h na 80m3/h
7. zmiana wydatku z 80m3/h na100m3/h
8. zmiana wydatku z 300m3/h na 240m3/h

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW DOKUMENTACJI

Pracownia usług budowlanych i projektowych
arch. mgr inż. Magdalena Sczyrba
47-400 Racibórz ul. Warszawska 26
tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040

Temat opracowania:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2

Tytuł rysunku:
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Rzut przyziemia.

Faza: PW
Branża: IS
Skala: 1:50
Nr rys.: W/01.r01

Autorzy projektu: nr. upr.: podpis:
projektant: mgr inż. Artur Górny SLK/1279/PWOS/06
sprawdzający: mgr inż. Tomasz Rojewski SLK/0331/PWOS/05