

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeń.  
P.W. Instalacji elektrycznych. Obliczenia techniczne

**Tablica 1.1 Dobór wewnętrznych linii zasilających**

Lp.	Linia / w/lz tablicy	Typ kabla/przewodu	Długość obliczeniowa	Obliczeniowa moc szczytowa	Obliczeniowy wsp. mocy	Obliczeniowy prąd szczytowy	Obciążalność	Współczynnik korygujący	Obciążalność skorygowana	Zabezpieczenie (prąd nominalny bezp. lub wyłącznika)		Spadek napięcia	Warunek zabezpieczenia przeciążeniowego $I_z \times I_b \leq 1.45 \times I_{dd}$			Moc bierna
-	-	-	/	$P_{sz}$	$\cos \varphi$	$I_{sz}$	/	$k$	$I \times k$	$I_b$	ch-ka/typ	$\Delta U$	$I_z \times I_b$	$\leq$	$1.45 \times I_{dd}$	Q
-	-	-	m	kW	-	A	A	-	A	A	-	%	-	-	-	kvar
1	RG-1 – TS27	YLY 3x 16	75	7,00	0,93	11	94	0,72	68	60	wyłącznik	2,30	72,0	$\leq$	98,1	2,6
2	RG-2 – TS27	YLY 3x 16	75	7,00	0,93	11	94	0,72	68	60	wyłącznik	2,30	72,0	$\leq$	98,1	2,6