


## Oznaczenia:

SZKIW-3(0,A5,C)– Strefowy Zespół Kontrolny gazów medycznych  
z sygnalizatorem dla trzech gazów (O<sub>2</sub>, A<sub>5</sub>, C)

SA-30(0,A5,C) – Sygnalizator gazów medycznych dla trzech gazów (O<sub>2</sub>, A<sub>5</sub>, C)



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW DOKUMENTACJI		LICENCJA: AutoCAD 2009 No 348-74637257	
Pracownia usług budowlanych i projektowych arch. mgr inż. Magdalena Szczyrba  47-400 Racibórz ul. Warszawska 26 tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040	<b>Temat opracowania:</b> Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych PROJEKT WYKONAWCZY	<b>Inwestor:</b> Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2	
	<b>Tytuł rysunku:</b> SCHEMAT POŁĄCZEŃ - ENDOSKOPIA	<b>Faza:</b> PW  <b>Skala:</b> -	<b>Branża:</b> Gazy medyczne  <b>Nr rys.:</b> 3/3 GM
		<b>Autorzy projektu: nr. upr.: podpis:</b> projektant: inż. J. Kołodziej UAN-upr.275/88  <b>sprawdzający:</b> S. Dudzłak UAN-upr.102/87	