Centrala went.–klim. ZNW2–obsługa przyziemia–preparatyka
Vn=4135m3/h; Vw=4135m3/h
Qnagrzewnicy=26,6kW; Qchłodnicy=33,8kW
Zasilanie elektr.:
wentylator nawiewny 2,2kW/400V
wentylator wywiewny 2,2kW/400V
nawilżacz 26,42kW/400V
filtr elektrostatyczny 36W/230V
ciężar 1413kg

Centrala went.–klim. ZNW1–obsługa przyziemia–hodowla tkanek
Vn=5055m3/h; Vw=5055m3/h
Qnagrzewnicy=33,9kW; Qchłodnicy 41,32kW
Zasilanie elektr.:
wentylator nawiewny 3.0kW/400V
wentylator wywiewny 3,0kW/400V
nawilżacz 31,94kW/400V
filtr elektrostatyczny 36W/230V
ciężar 2108kg

Centrala went.–klim. ZNW3–obsługa pom. "SZ"
Vn=1200m3/h; Vw=770m3/h
Qnagrzewnicy=9,7kW; Qchłodnicy=6,31kW
Zasilanie elektr.:
wentylator nawiewny 0,75kW/400V
wentylator wywiewny 0,75kW/400V
ciężar 814kg

odgałęzienie instalacji wody lodowej zasilajacej chłodnicę w centrali dotyczącej oddzielnego opracowania remontu 1 piętra

Projektowany pion CO

Centrala went.–klim. ZNW4–obsługa parteru–laboratoria
Vn=4970m3/h; Vw=4970m3/h
Qnagrzewnicy=33,1kW; Qchłodnicy=40,63kW
Zasilanie elektr.:
wentylator nawiewny 2,2kW/400V
wentylator wywiewny 2,2kW/400V
nawilżacz 31,94kW/400V
filtr elektrostatyczny 72W/230V
ciężar 2104kg

ZNW1
ZNW2
ZNW3
ZNW4
STRONA OBSŁUGOWA
+5,55 – poziom podestu techn.
+5,00
+7,90
+9,71
+4,50
Świetlik dachowy 115/175 EI30
ZAKRES OPRACOWANIA
Agregat chłodniczy
S1 S5 S2 S7 S11 S9 S10 S6 S4 S8 S2 S12 S13
A
B
3%
110
200
150
200
EI30

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa części przyziemia wraz z patio na parterze I części 1-go piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 na działkach nr 2872/198; 3150/198; 3811/198, 3149/202

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
ul. Jana Pawła II 2
41–100 Siemianowice Śląskie

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 87 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. Janusz Piechowicz
upr. nr 444/02

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. nr 450/02

WSPÓŁPRACA:
inż. Aleksandra Księżopolska

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut dachu - instalacja c.t.

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	2016.07	1:50	CT–01