

Nr obwodu	WLZ	-	-	-	5TR1-101	...-102	...-111	...-112	...-121	...-122	...-131
Moc, kW inst./ szczyt.	25.2 / 12.0	-	-	-	0.4	0.2	0.4	0.3	0.6	0.3	0.6
Typ linii	YKXS 5x16	-	-	-	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5
Opis	Zasilanie z RRA-G	Ochrona przepięciowa klasa C	Sygnalizacja obecności napięcia	Kontrola obecności napięcia (BMS)	Oświetlenie pom. B5/02 B5/04, B5/03	Oświetlenie pom. B5/07 B5/11, B5/23	Oświetlenie pom. B5/06 oprawy sufitowe kinkiety	Oświetlenie pom. B5/05, pom. B5/06 oprawy sufitowe kinkiety	Oświetlenie pom. B5/12 oprawy sufitowe kinkiety	Oświetlenie pom. B5/13, pom. B5/12 oprawy sufitowe kinkiety	Oświetlenie pom. B5/14 oprawy sufitowe kinkiety

#### UWAGI:

1. Układ pracy instalacji: TN-S 230/400V 50Hz
2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania
3. Obudowa podtynkowa stalowa IP30, drzwi pełne, zamek z kluczem patentowym, wielkość nie mniejsza niż 120 modułów 18mm. Zachować rezerwę miejsca równą nie mniej niż 20% aparatów instalowanych. Wymiary: szer. 60, wys. 90, gł. 15 cm.
4. Wszystkie aparaty o wytrzymałości zwarciorowej co najmniej 10kA, jeśli nie wskazano inaczej.
5. Przewody wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe.

#### TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakiela na potrzeby utworzenia "Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych" - Pododdział Leczenia Ran Przewlekłych na 3 piętrze budynku CLO segment B

#### INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzeń  
w Siemianowicach Śl., ul. Jana Pawła II 2

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SAR Sp. z o.o.  
40-009 Katowice, ul. Warszawską 17/5  
e-mail: sar@sar-katowice.eu

#### BRANŻA:

#### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

#### PROJEKTANT:

inż. Mariusz Strojny  
upr. bud. SLK/0956/PWOE/05

#### PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Andrzej Nessmann  
upr. bud. 732/01


#### OPRACOWAŁ:

mgr inż. Zbigniew Stawecki


#### TYTUŁ RYSUNKU:

#### SCHEMAT TABLICY 5TR1

STADIUM	DATA	SKALA	RYS.
PW	X 2017	-	II-3 ark. 1z4



TEMAT OPACOWANIA:			
Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakiela na potrzeby utworzenia "Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych" - Pododdział Leczenia Ran Przewlekłych na 3 piętrze budynku CLO segment B			
INWESTOR:			
Centrum Leczenia Oparzeń w Śmianowicach Śl., ul. Jana Pawła II 2			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 e-mail: sar@sar-katowice.eu			
BRANŻA:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT:			
inż. Mariusz Strojny upr. bud. SLK/0956/PWOE/05			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Andrzej Nessmann upr. bud. 732/01			
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Zbigniew Stawicki			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT TABLICY 5TR1			
STADIUM	DATA	SKALA	RYS.
PW	X 2017	-	II-3 ark. 2z4



TEMAT OPRAWIANIA:			
Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakiela na potrzeby utworzenia "Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych" - Pododdział Leczenia Ran Przewlekłych na 3 piętrze budynku CLO segment B			
INWESTOR:			
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl., ul. Jana Pawła II 2			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 e-mail: sar@sar-katowice.eu			
BRANŻA:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT:			
inż. Mariusz Strojny upr. bud. SLK/0956/PWOE/05			
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:			
mgr inż. Andrzej Nessmann upr. bud. 732/01			
OPRAWOWAŁ:			
mgr inż. Zbigniew Stawecki			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT TABLICY 5TR1			
STADIUM	DATA	SKALA	RYS.
PW	X 2017	-	II-3 ark. 3z4

