

Tablica 1. Bilans mocy

Lp.	Tablica/odb.	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Obliczeniowa moc szczytowa	Uwagi
-	-	P_i kW	k_j	P_{sz} kW	-
1	5TO1	21,7	0,28	6,0	Zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci ee
2	5TR1	25,2	0,48	12,0	Zasilanie zapasowe z agregatu prądotwórczego
3	5TK1	13,1	0,65	8,5	Zasilanie gwarantowane UPS istn.
4	5TS1	7,5	0,87	6,5	Zasilanie gwarantowane UPS proj.

Obliczeniowa moc szczytowa:

- zasilanie podstawowe i rezerwowe $P_{sz} \sim 30$ kW
- zasilanie zapasowe z agregatu prądotwórczego $P_{sz} \sim 25$ kW
- zasilanie gwarantowane UPS $P_{sz} \sim 15$ kW