

Pom. B5/12
oprawy: a,b,c,d - 5TR1-121
oprawy: e - 5TR1-122

Pom. B5/09
oprawy 3 - 5TR1-203
oprawy 4 - 5TR1-204
oprawy 6 - 5T1-101

Pom. B5/08
oprawy a - 5TR1-151
oprawy b - 5TR1-152
oprawy c - 5TR1-153

Pom. B5/14
oprawy: a,b,c,d - 5TR1-131
oprawy: e - 5TR1-132

Oświetlenie ewakuacyjne
oprawy ośw. dróg ewak. - 5TR1-171
znaki ewakuacyjne - 5TR1-172

Pom. B5/18
oprawy 1 - 5TR1-201
oprawy 2 - 5TR1-202
oprawy 5 - 5T1-101

Pom. B5/06
oprawy: a,b,c,d - 5TR1-111
oprawy: e - 5TR1-112

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniem materiałów,
pozostałymi rysunkami, przedmiarem robót i projektami innych branż.

Układ pracy instalacji:
TN-S 230/400V 50Hz
IT 230V 50Hz
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA
KONTROLA STANU IZOLACJI

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN. | | | |
| TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych" - Pododdział Leczenia Ran Przewlekłych na 3 p. w budynku CLO segment B | GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Mańka upr. bud. 171/98 | BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
| INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2 | PROJEKTANT: inż. Mariusz Strojny upr. bud. SLK/0956/PWOWE/05 | TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | |
| JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice ul. Warszawska 17/5, tel./fax: 32 2536700 e-mail: sar@sar-katowice.eu | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Nessmann upr. bud. 732/01 | FAZA PROJ.: PW | DATA: X 2017 |
| | WSPÓŁPRACA: mgr inż. Zbigniew Stawicki | SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: I-1 |