Oznaczenia barwne kabli na planach instalacji:

- kable linii dozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - istniejące
- kable linii dozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - projektowane
- kable linii sygnalizatorów akustycznych (zespoły PH90/E90) - projektowane
- kable linii sygnalizatorów akustycznych (zespoły PH90/E90) - istniejące
- ★ elementy instalacji ujęte w PW z roku 2009

Uwagi:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem istniejącej instalacji (w posiadaniu Inwestora).
2. Numeracja elementów w pętli dozorowej nawiązuje do PW z roku 2009 opracowanym przez SAR.
3. Wykonanie instalacji w danym obszarze należy powierzyć serwisantowi istniejącego systemu względnie roboty prowadzić pod jego nadzorem.
4. Dokładne usytuowanie czujek na sufitach i sufitach podwieszanych ustalić w oparciu o projekty technologiczny i sufitów podwieszanych.
5. Należy przeprogramować centralę sygnalizacji pożarowej z uwzględnieniem nowego układu pętli dozorowej oraz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie sterowania jazdą kabin dźwigów:
   - 5.1. Alarm II stopnia w strefach dozorowych w obrębie danej strefy pożarowej - z wyłączeniem obszaru parteru - powinien powodować zjazd kabin wind na poziom parteru, otwarcie drzwi kabin i drzwi przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji aż do skasowania tego alarmu.
   - 5.2. Alarm II stopnia w strefach dozorowych na parterze powinien powodować zjazd kabin wind do przyziemia, otwarcie drzwi kabin i drzwi przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji aż do skasowania tego alarmu.

BRANŻA: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2	PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Grygierczyk D-919/04	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – Plan instalacji - 3 piętro - segment B"
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go piętra segm. B - Pododdział Ran Przewlekłych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeń na działkach 2872/196 w ramach Inwestycji pt.: Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w ramach Istniejących poradni, oddziałów i pracowni wraz z ich wyposażeniem, a także utworzenie Pracowni Izotopowej (kL2) i Pracowni Gammakamery SPECT/CT	JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar-katowice.eu	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch Jarosław Mańka 171/98	REWIZJA: - / STADIUM: PW / DATA: 2017 / SKALA: 1:100 / NR RYSUNKU: 7.11