

OZNACZENIA:

LPD-B2	punkt dystrybucyjny - szafa wg rys. nr 2.4 - wyposażenie:	
	P/...	panel krosowy ekranowany, niezaładowany, 24 port, prosty lub kątowy + 24 moduły gniazd RJ45 kat. 6A STP
	PS	panel światłowodowy w pełni wyposażony, w tym 12 złączy SC Duplex
	kkk	kable krosowe linii komputerowych 2xRJ45, kat. 6 STP
	kks	kable krosowe światłowodowe MM OM3 50/125 SC Duplex
	Sw...	przełącznik wg specyfikacji Działu IT inwestora
	TR	transceiver - moduł mini-GBIC (SFP) wg specyfikacji Działu IT inwestora
	UPS	zasilacz awaryjny 2200VA 230VAC z modułem Ethernet
	LZ	listwa zasilająca 230VAC - 5 gniazd, z filtrem przeciwzakłóceniowym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
	LU	listwy uziemienia z zestawem linek połączeniowych (do podłączenia wszystkich paneli montowanych w szafie)
	PM	mikroprocesorowy panel sterowania mocą i monitoringu warunków środowiskowych z interfejsem Ethernet np. ZPAS MPSM-S1
	CTW	zintegrowany czujnik temperatury i wigotności (na wyposażeniu ww. panelu)
	PW	panel wentylacyjny dachowy - sterowany z PM
	GSH	gniazdo sieciowe, natynkowe 250VAC 16A zabudowane z tyłu szafy
	Sw/CCTV	przełącznik w systemie CCTV-IP - wg specyfikacji Działu IT inwestora
TB	lokalna tablica bezpiecznikowa	
z3	obwód zasilania - ujęty w PW branży elektrycznej	
u16	obwód uziemienia (min. 16mm²) - ujęty w PW branży elektrycznej	

Pozostałe oznaczenia - wg rys. nr 2.1 (Legenda)

BRANŻA: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śląskie ul.Jana Pawła II 2	PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Grygierczyk D-919/04	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Schemat połączeń w obrębie szafy punktu dystrybucyjnego LPD-B2 (przykład)
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go piętra segm. B - Pododdział Ran Przewlekłych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeń na działkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w ramach istniejących poradni, oddziałów i pracowni wraz z ich wyposażeniem, a także utworzenie Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery SPECT/CT	JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar-katowice.eu	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch Jarosław Mańka 171/98	REWIZJA: - / STADIUM: PW / DATA: 2017 / SKALA: - / NR RYSUNKU: 2.3