Symbol	Nazwa urządzenia	Sposób montażu	Wysokość montażu	Uwagi
Urządzenia:				
LPD-B2	Lokalny punkt dystrybucyjny - projektowany	Szafa lub stojak 19"		Patrz rys. nr 2.3 i 2.4
CPD	Centralny punkt dystrybucyjny - istniejący			Doposażyć w panel światłowodowy 12x SC-Duplex
TC	Centrala telefoniczna VoIP (serwer telekomunikacyjny) - istniejący			Doposażenie systemu wg oferty f-my Domotica D. Busek
Przyłącza (zestawy gniazd) - wg rys. nr 2.5				
R3D3 / Rm5	3x RJ45 + 3x Data w ramce 5-krotnej	Puszki pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
R2D2S2 / Rm5	2x RJ45 + 2x Data + 2x sieciowe standardowe w ramce 5-krotnej	Puszki pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
R1D1 / Rm2	1x RJ45 + 1x Data w ramce 2-krotnej	Puszki pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
R2 / Rm1	2x RJ45 w ramce 1-krotnej	Puszki pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
R1D2S1 / Rm4	1x RJ45 + 2x Data + 1x sieciowe standardowe w ramce 4-krotnej	Puszki pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
R1 / Rm1	1x RJ45 w ramce 1-krotnej - na ścianach	Puszka pt. Ø60mm	Wg planu instalacji	
Kable:				
t	Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat. 7 (10G), 23AWG, w powłoce LS0H	- W ciągach komunikacyjnych: w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi - W pionie instalacyjnym: na drabince kablowej - Na pozostałych odcinkach: w rurkach (pod tynkiem: np. RL22, nad sufitami podw.: w samogasnących)		
ks...	Kabel światłowodowy 12-włóknowy MM, OM3, LS0H			
Aparaty:				
TS	Aparat SIP - stacja interkomowa IP66, naścienna	Puszka pt.		Przykładową specyfikację podano w opisie
Br...	Bramofon IP	Puszka pt.	Wg planu instalacji	Min. 2 przyciski oraz z dwa komplety styków NC/NO
Pozostałe oznaczenia:				
CPR-B2	Centrala systemu kontroli dostępu			Patrz projekt instalacji SKD
ZE	Zaczep elektromagnetyczny (w systemie kontroli dostępu)			Patrz rys. nr 3...
NVR	Cyfrowy rejestrator wizyjny w systemie CCTV-IP			Patrz rys. nr 4...
Sw/CCTV	Przełącznik w systemie CCTV-IP			Patrz rys. nr 4...
P/CCTV	Panel krosowy w systemie CCTV-IP			Patrz rys. nr 4...
KA	Kolumna anestezjologiczna			Patrz projekt branży technologicznej
PSS	Panel sterowniczo-sygnalizacyjny			Patrz projekt branży elektrycznej
nsp	Element instalowany nad sufitem podwieszanym			

BRANŻA:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go piętra segm. B - Pododdział Ran Przewlekłych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeń na działkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w ramach istniejących poradni, oddziałów i pracowni wraz z ich wyposażeniem, a także utworzenie Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery SPECT/CT

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie
ul.Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00
e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. Grzegorz Grygierczyk
D-919/04

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
171/98

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Legenda

REWIZJA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
-	PW	2017	-	2.1